## SCHEMA ELECTRICA T.APC1(idemTAPC2)




## SCHEMA ILUMINAT ANTIPANICA




Schema de comanda a iluminatului de panica cu butoane monostabile,normal deschise,din mai multe puncte(Bp) prin intermediul unui contactor K.
Impulsul de comanda este automentinut de contactul deschis k2 al contactorului.
Scoaterea de sub tensiune se realizeaza cu butonul Bo normal inchis.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verificator / Expert | Nume | Semnatura | Cerinta | Referat / Expertiza nr. / Data | |
| S.C. PROCONDENTIS S.R.L. | | | | Beneficiar: **UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD”** aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, mun. Iasi | Pr. nr. 287/2016 |
| Specificatie | Nume | Semnatura | Scara: - | **CONSTRUIRE TUNELURI EVACUARE SPATII ALA ȘI INSTALAȚII DE VENTILARE LA CĂMIN C1** aleea Mihail Sadoveanu nr. 4-6, mun. Iași | Faza: D.T.A.C., P.TH. |
| Şef Proiect | arh. Ştefana Gonciar | | | | |
| Proiectat | ing. Virginia Gavrilescu | | Data: sept.2016 | **SCHEME ELECTRICE** | Plansa nr. |
| Desenat | ing. Virginia Gavrilescu | | | | E02 |