

Fisa tehnica Nr. 1

Obiectul: Camin C1- USAMV Iasi
 Categorii de lucrări: Instalatii de ventilare
 Utilajul, echipamentul tehnologic : **Agregat de filtroventilatie, 2 buc**

NR. CRT.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producător recomandat	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3	4
1	<p>Parametri tehnici si funcționali</p> <p>Agregat de filtroventilatie, avand urmatoarele dotari si parametri functionali:</p> <p>Debit vehicular: 450 mc/h Electromotor: 0.55 kW Rotatii: 3000 rpm Alimentare electrica: 230 V, 50 Hz Vana antisuflu - BYS2 0/A, Dn 150. Micromanometru - domeniu de masurare 0 – 30 mmCA; Debitmetru cu disc – domeniu de masurare 0 – 550 m³/h; Filtru retinator de praf in carcasa cu clapete (filtru mecanic) FRP 82; filtre chimice tip STL FPA 100; 1 set elemente de racord (coturi, teuri, mansoane de cauciuc, coliere); 1 set elemente de montaj (garnituri, organe asamblare, bride); Priza aer PA-00; piesa de trecere PT –00 Dimensiuni (LxIxH) mm: 2.000x1.500x520 Greutate: 864 kg Tablou electric de forta si automatizare</p> <p style="text-align: right;">Buc. 2</p>		Parametri tehnici si funcționali	
2	<p>Specificații de performanta si conditii privind siguranța in exploatare</p>		Specificatii de performanta si conditii privind siguranța in exploatare	
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante</p>		Condiții privind conformitatea cu standarde relevante	
4	<p>Condiții de garanție si post-garanție - 24 luni de la PIF</p>		Condiții de garanție si post-garanție	
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic</p>		Alte condiții cu caracter tehnic	

Proiectant,

Ofertant,