



S.C. BEMEL AG S.R.L.

ARHITECTURĂ, INGINERIE ȘI PROIECTARE STRUCTURALĂ, CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ ÎN SIT,
SERVICII DE CONSTRUCȚII CIVILE ȘI CONSTRUCȚII INDUSTRIALE
SEDIU SOCIAL: STR. CUZA-VODĂ, NR.86b, CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA
PUNCT DE LUCRU: BVD. BARBU VACARESCU, NR. 162, ET. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI
Mobile : +4 0721 237 550; E-mail : bemel.ag@gmail.com; office@bemel.ro ; Website : www.bemel.ro

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII (REABILITARE PARTIALA CLADIRE ATELIER MECANIC FERMA REDIU PRIN SCHIMBAREA FUNCTIUNII SPATIULUI ÎN AMENAJAREA UNUI PUNCT DE SACRIFICARE ANIMALE) INSTALAȚII SANITARE

Acest program este întocmit în conformitate cu prevederile:

- LEGII 10 din 18 ianuarie 1995 privind Calitatea în construcții.
- HG 273 din 14 iunie 1994 privind Regulamentul de recepție al lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora .
- HG 51 din 5 februarie 1996 privind Regulamentul de recepție al lucrărilor de montaj, utilaje, echipamente, instalații tehnologice, și a punerii în funcțiune a capacităților de producție.

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifica sau se recepționează calitativ și pentru care trebuie înțocmite documente scrise	Documentul scris care se încheie : PV	Cine întocmește și cine semnează: I, B, E, P , PSI .	Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4
1.	Predare amplasament și trasare	PV	B, E, P	
2.	Verificarea traseelor conductelor, modul de fixare și trecerile prin planșee și pereți	PV, PVA	B, E,	
3.	Montajul conductelor de alimentare cu apă pentru consum menajer, a conductelor de canalizare și a obiectelor sanitare	PVA	B, E,	
4.	Proba de etanșeitate la presiune la rece	PV	B, E,	
5.	Proba de etanșeitate la presiune la cald	PV	B, E, P	
6.	Verificarea termoizolațiilor la conducte	PV, PVA	B, E,	
7.	Verificarea funcționării și etanșeității instalației de canalizare menajera, inclusiv conductele montate sub cota ±0,00	PV	B, E, P	
8.	Verificarea pozițiilor de montaj a obiectelor sanitare, a armaturilor, accesoriilor	PV	B, E	
9.	Proba de funcționare a obiectelor sanitare	PV	B, E, P	
10.	Recepția la terminarea lucrărilor de instalații sanitare	PV	B, E, P, I	

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

INSPECȚIA,

- NOTA**
1. Coloana 4 se completează la data întocmirii actului prevăzut în coloană.
 2. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea, cu maxim 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea .
 3. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat, se va anexa la cartea construcției.
 4. PV - Proces verbal ; PVA - Proces verbal de lucrări ascunse; B – buletin de încercări
 5. B - Beneficiar; E - Executant; P - Proiectant; PSI - Comandamentul Trupelor de Pompieri, I - ISCLPUAT